



Spis. zn.: 565/2019/NE  
Vyřizuje: Ivana Neubergová, DiS. – oprávněná úřední osoba  
E-mail: neubergova@bilovice.cz  
Telefon: 572587054

Bílovice, dne 05.05.2020

Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 182/2020

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 04.09.2019 podala **Obec Březolupy, IČO 00290840, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### rozhodnutí o umístění stavby

#### "VO Březolupy, vývod z rozvaděče a osvětlení hlavní komunikace u koliby"

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 382 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 389 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 393 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 398 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 405 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 406 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 407 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 422 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 424 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 476 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/3, parc. č. 200/1 (ostatní plocha), parc. č. 235/1 (vodní plocha), parc. č. 236/2 (ostatní plocha), parc. č. 237/3 (ostatní plocha), parc. č. 237/7 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 257 (zahrada), parc. č. 258/1 (zahrada), parc. č. 3501/1 (ostatní plocha), parc. č. 3501/22 (ostatní plocha), parc. č. 3501/24 (ostatní plocha), parc. č. 3501/30 (ostatní plocha), parc. č. 3507/1 (ostatní plocha), parc. č. 3508 (ostatní plocha), parc. č. 3546/31 (vodní plocha), parc. č. 3546/32 (vodní plocha), parc. č. 3553/1 (ostatní plocha), parc. č. 3573 (ostatní plocha), parc. č. 3574/1 (ostatní plocha), parc. č. 3574/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Březolupy.

Stavba sestává z těchto stavebních objektů a provozních souborů:

SO01 Veřejné osvětlení

SO02 Veřejný rozhlas

**Popis stavby:****SO01 Veřejné osvětlení**

Stavba bude probíhat v rozšířeném výkopu společnosti E.ON. Bude realizováno nové vedení kabelu veřejného osvětlení ze stávajícího rozvaděče na parc. č. 1/3. Celá trasa je rozdělena na několik úseku. V prvním úseku vedou tři silové kabely a tři ovládací kabely veřejného osvětlení společně ve výkopu se společností E.ON až k mostu přes potok Březnice, tento výkop bude rozšířen na šířku o 30 cm a hloubku 80 cm. Zde budou vztyčeny dva sloupy VO, které budou sloužit o osvětlení příjezdové komunikace do kempu a parkoviště. Dále kdy kabel povede již mimo kemp okolo restaurace, bude vedení VO uloženo v ocelové trubkách, upevněných na ocelových konstrukcích na povodní straně mostovky s tím, že chránička vč. nosné konstrukce nebude zasahovat pod spodní hranu mostovky tak, aby nedošlo ke snížení průtočného profilu VT pod mostem. Dále povedou tyto tři kabely pod asfaltovým parkovištěm min. 120 cm hluboko a pod komunikací M/497 protlakem. Po protlaku se kabely dělí. První kabel vede do nového sloupu BR/04. Z tohoto sloupu pokračuje kabel až do sloupu BR/01 a dál na betonový sloup, kde se napojí na stávající vedení VO odjištěným novou SP100/NS. Kabel bude zapojen tak aby byla jedna stálá fáze. Ze sloupu BR/01 bude zvláště odjištěn ze stálé fáze kabel, který bude sloužit k napájení blikače. Stejně tak bude odjištěn i blikač z BR/04, jehož trasa povede také protlakem pod komunikací. Druhý kabel bude ukončen ve stávajícím sloupu VO na před RD č. p. 299 na parc. č. st. 397. Třetí kabel bude tažen ve výkopu s kabelem NN společnosti E.ON, až k bet. sloupu NN na parc. č. 3574/1, kde bude připojení na stávající vedení přes novou SP200/NS, z které bude T spojka do stávajícího sloupu, a dále do nové SP100/NK, kde trasa končí. Výkopy, ve kterých jsou projektovány 3 silové kabely a více budou rozšířeny o 30 cm. Kde jsou projektovány dva silové kabely a jeden silový kabel tak o 15 cm. Kabely budou uloženy v chráničce vždy po dvou, a to silový kabel a ovládací kabel. Sloupy budou využity zesílené sloupy o světelné výšce 9 metrů a svítidla LED MIDI 77 W pro osvětlení komunikace M4 a svítidla LED MICRO 14 W a sloupy o světelné výšce 6 metrů pro osvětlení komunikace u kempu. Nová stožárová místa jsou navrhována tak, aby byla v dostatečné vzdálenosti od ostatní sítě. V místech, kde prochází sdělovací kabel základem stožáru, je také nutné provést uložení vedení do kabelového žlabu s přesahem 1 m na obě strany od hrany betonového základu. Sloupy budou ocelové s povrchovou úpravou zinkováním. Uložení sloupu bude provedeno za pomoci novodurové trubky o průměru 30 mm, která bude zabetonována dle katalogových hodnot zvoleného typu sloupu. Sloup bude uložen do středu novodurové trubky. Po uložení sloupu do novodurové trubky bude nový sloup zasypán drobným kamením. Celé připojení nového osvětlení bude provedeno připojením na stávající vedení ve sloupu VO a ze stávajícího rozvaděče VO. V místě křížení s plynem a vedením vysokého napětí bude vedení uloženo do kabelového žlabu. Přes místní komunikace budou provedeny protlaky. Všechny stávající světla umístěná na sloupech společnosti E.ON budou demontována. Betonové základy musí být vyvedeny alespoň 5 cm nad terénem. Povrch základů se zešíkne a uhladí tak, aby voda snadno odtékala. Na povrchu ocelové konstrukce do tělesa základu se povrch upraví tak, aby voda nezatékala do místa vetknutí. Sloup bude ochráněn manžetou nebo nátěrem při přechodu prostředí beton-vzduch min. 30 cm na každou stranu.

**SO02 Veřejný rozhlas**

Bude realizováno nové vedení kabelu veřejného rozhlasu. Kabel bude sloužit k propojení stávajících tlampačů na stávajících sloupech VO v části trasy obnovy kabelu NN. V celé trase budou uloženy nové kabely CYKY 4x16, které budou sloužit k napájení jednotlivých míst. Volba kabelu byla provedena s ohledem na impedanční smyčku a dovolený úbytek napětí. Dále bude s napájecím kabelem VO veden kabel ovládací CYKY-0 3x1,5 to pro případné řízení osvětlení s ohledem na adaptivní osvětlení. Oba kabely budou samostatně uloženy v ochranné trubce, a to v celé trase. Dále bude v kabelové trase uloženo uzemnění pomocí kulatiny FeZn D10, která bude uložena v celé trase, a budou z ní provedeny odbočení pro uzemnění sloupů. Uložení kabelu bude v chodníku v hloubce min 50 cm, ve volném terénu min. 80 cm a při přechodu komunikace min. 120 cm. Při křížení ostatních inženýrských sítí je nutné uložení v ochranné trubce, což je splněno, protože bude nové vedení v celé trase uloženo v chráničce. V místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu, min. 1 m od místa křížení na obě strany. Jelikož je prostor, kde dochází k rekonstrukci velmi úzký, budou použity ruční výkopy. Přes asfaltové komunikace budou použity protlaky, aby nedošlo k narušení provozu na komunikaci.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

pozemky st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 382 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 389 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 393 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 398 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 405 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 406 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 407 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 422 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 424 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 476 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/3, parc. č. 200/1 (ostatní plocha), parc. č. 235/1 (vodní plocha), parc. č. 236/2 (ostatní plocha), parc. č. 237/3 (ostatní plocha), parc. č. 237/7 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 257 (zahrada), parc. č. 258/1 (zahrada), parc. č. 3501/1 (ostatní plocha), parc. č. 3501/22 (ostatní plocha), parc. č. 3501/24 (ostatní plocha), parc. č. 3501/30 (ostatní plocha), parc. č. 3507/1 (ostatní plocha), parc. č. 3508 (ostatní plocha), parc. č. 3546/31 (vodní plocha), parc. č. 3546/32 (vodní plocha), parc. č. 3553/1 (ostatní plocha), parc. č. 3573 (ostatní plocha), parc. č. 3574/1 (ostatní plocha), parc. č. 3574/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Březolupy.

**II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1.

Stavba bude umístěna v souladu s výše uvedeným druhem, účelem umísťované stavby a v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím ověřené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou roveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

3.

Přístup a příjezd ke stavebnímu pozemku a k plánované stavbě bude zajištěn ze stávajících komunikací.

4.

Žadatel před zahájením realizace stavby zajistí v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona zpracování dokumentace pro provádění stavby.

5.

Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

6.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně termínu zahájení stavby; bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

7.

Jako nezbytný rozsah staveniště se vymezuje pozemek st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 382 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 389 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 393 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 398 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 405 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 406 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 407 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 422 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 424 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 476 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/3, parc. č. 200/1 (ostatní plocha), parc. č. 235/1 (vodní plocha), parc. č. 236/2 (ostatní plocha), parc. č. 237/3 (ostatní plocha), parc. č. 237/7 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 257 (zahrada), parc. č. 258/1 (zahrada), parc. č. 3501/1 (ostatní plocha), parc. č. 3501/22 (ostatní plocha), parc. č. 3501/24 (ostatní plocha), parc. č. 3501/30 (ostatní plocha), parc. č. 3507/1 (ostatní plocha), parc. č. 3508 (ostatní

plocha), parc. č. 3546/31 (vodní plocha), parc. č. 3546/32 (vodní plocha), parc. č. 3553/1 (ostatní plocha), parc. č. 3573 (ostatní plocha), parc. č. 3574/1 (ostatní plocha), parc. č. 3574/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Březolupy.

8.

Stavebník je povinen štítek "Stavba povolena" před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

9.

Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

10.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

11.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.

12.

Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

13.

Stavebník si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo v terénu a dodrží podmínky vlastníků (oprávněných majetkových správců) jednotlivých sítí.

14.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

15.

Po dokončení stavby může být započato v užívání pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 122 stavebního zákona.

**Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření dotčených vlastníků (oprávněných majetkových správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny pro umístění a provedení stavby:**

16.

Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Uh. Hradiště - odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 10.09.2018, pod číslem jednacím MUUH-SŽP/68681/2018/Bu:

- Orgán ochrany přírody a krajiny: Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Se standardem požadujeme prokazatelně seznámit odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.

- Ochrana zemědělského půdního fondu: Upozornujeme, že stavba se částečně dotýká zemědělských pozemků. Po skončení stavebních prací požadujeme uvést pozemky do původního stavu, aby mohly být užívány tak, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí tj. zahrada.

17.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 13.09.2018:

- V případě protlaků nelze využít protlaků prováděných firmou E.ON, žadatel si zajistí protlak vlastní.

- Veřejné osvětlení bude geodeticky zaměřeno, toto zaměření bude dodáno na EON Česká republika, s.r.o., oddělení GIS.

- Minimální šířka výkopů bude 35 cm a při větším počtu podzemních vedení než 2x bude výkop rozšířen a šířka výkopu stanovena technikem RS Otrokovice, který řídí investiční akci. Dále bude dodržena minimální vzdálenost 20 cm mezi kabely VO a kabely E.ON. V případě nemožnosti dodržení bude provedeno mechanické oddělení kabelů cihlou, nebo betonovým obrubníkem. V místech křížení kabelů VO s kabely

E.ON, budou kabely VO uloženy do kabelové chráničky. Požadujeme předložit zpracovanou PD na kabelový rozvod VO včetně výkresů vzorových řezů výkopů. Tato dokumentace bude součástí dokumentace investiční akce E.ON. S aliančním partnerem je nutno dojednat organizaci provádění připolže kabelů VO, včetně zápisu do stavebního deníku. Základy, konstrukce a jiná podobná zařízení nutno umístit min. 0,6 m od podzemního vedení NN (vodorovná vzdálenost).

- V OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona 5.458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení *dobře* viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, apod.), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolnou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EM 50 110-1.

18.

Budou splněny podmínky vyjádření k žádosti o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 19.09.2018, pod značkou H18502-16273741:

- V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.

- Stožáry VO požadujeme umístit min. 0,6 m od podzemního vedení NN, stožáry vč. svítidel min. 1,5 m od vodičů nadzemního vedení NN, min. 7 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN a trafostanice.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení *dobře* viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se

zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést do určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Remeš.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle palné ČSN EN 50 110-1.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy. 19.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 20.09.2018, pod značkou 5001784183:

- V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STLPE DN160, STLPE DN110, STLPE DN63 a STL přípojky.

- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.

- Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

- Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásyvu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásyvem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklapy uzávěrů a ostatních amatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činností.

- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

20.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 10.09.2018, pod číslem jednacím 710419/18:

- V zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK).

- Před zahájením zemních prací bude vytyčena trasa PVSEK.

- Dodržet vzdálenost vedení NN od trasy PVSEK při souběhu 0,3m (uložit do chráničky), při křížení 0,1 m

(uložit do betonové chráničky s přesahem 1m na každou stranu od osy NN vedení). V místě křížení uložit vedení NN pod trasu PVSEK.

- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Smlouvu o realizaci překládky SEK.

21.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen "SVK"), ze dne 27.09.2018, pod číslem 797/2018:

- Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz přiložená dokumentace.
- Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.
- Z prostorových důvodů v dané lokalitě požadujeme, aby uložení sloupů VO a kladení kabelového vedení VO a rozhlasu bylo upřesněno po vytýčení vodovodního a kanalizačního zařízení a následně po provedení výkopových prací se zástupcem provozu vodovodů a kanalizací Uh. Hradiště a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.
- Požadujeme, aby investor akce v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů.
- Kabelové vedení je navrženo v souběhu 1,0 m od líce kabelu po líc trouby vodovodu a dle ČSN 736005 po líc trouby kanalizace.
- Ostatní součásti stavby (stožáry VO) nezasahují do ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Při výstavbě kabelového vedení VO včetně osazení stožárů VO požadujeme dodržet všeobecné podmínky (vytýčení, souběh, umístění stožárů, kontrola při výkopových pracích, kontrola provozuschopnosti zařízení, apod.)
- Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s., Uherské Hradiště k vyjádření.

22.

Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., ze dne 14.11.2018, pod číslem jednacím PM-25297/2018/5203/Maj:

- Trasa vedení kříží u Koliby VVT Březnice (IDVT 10100214) po stávající lávce.
- Spodní strana chráničky s kabelem NN včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat pod spodní hranu mostovky, aby nebyl zmenšen stávající průtočný profil lávky pro pěší.
- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu, ani v blízkosti vodního toku.
- Přímému správci toku bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení prací a bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Upozornění: Předmětná lokalita se nachází v záplavovém území Q<sub>100</sub> VVT Březnice. Povodí Moravy, s.p., nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou majiteli stavby vzniknout při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval a plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními §52 a §85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách stavebník. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní



opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

23.

Budou splněny podmínky vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, ze dne 02.10.2018, pod číslem jednacím ŘSZKUH 03716/18-236:

- Trasa kabelového vedení VO bude umístěna a realizována mimo jiné i podél silnice II/497 v přidruženém prostoru níže zmíněného silničního pozemku. Dále bude trasa nového kabelového vedení VO křížit silnici II/497 (uzlový úsek „Březolupy“, uzlové staničení km 3,067 a km 3,139). V uzlovém úseku „Březolupy“, uzlové staničení 3,067 bude uloženo šest kabelů VO. Křížení zemního kabelů VO se silnicí II/497 bude řešeno formou protlaků chráničky v hloubce min. 1,2 m pod niveletou silnice. Předmětná stavba bude umístěna i v silničním pozemku parc. č. 3501/1 v obci a k. ú. Březolupy.
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované v březnu 2018 společností M Plus elektro s.r.o., se sídlem Nedakonice 468.
- Stavebník uzavře s ŘSZK Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu.
- Trasa VO bude křížit silnici II/497. Křížení bude řešeno bezvýkopovou technologií – protlaky chráničky v min. hloubce 1,2 m pod niveletou silnice.
- Min. 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací na protlacích, požádá zhotovitel či stavebník naši organizaci o vydání souhlasu k povolení zvláštního užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací (protlaků) a na základě toho zaplatí finanční úhradu za zvláštní užívání silnice, splatnou před vydáním souhlasu k povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury.
- Před zahájením prací požádá stavebník se zhotovitelem stavby ŘSZK o předání staveniště (předmětného úseku silnice a pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu.
- Stavebními pracemi nesmí docházet k znečištění silnice II/497 ani jejich příslušenství. Stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese. Po ukončení prací bude silniční těleso uvedeno do odpovídajícího stavu, upraveno a řádně vyčištěno.
- V souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice II/497 v obci a k. ú. Březolupy. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- Případné změny oproti předložené PD požadujeme předložit k vyjádření.

#### **Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, 602 00 Brno 2

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Jaroslav Indra, nar. 25.05.1938, Uherské Hradiště č.p. 969, 686 01 Uherské Hradiště 1

Marie Indrová, nar. 18.05.1940, Na Rybníku č.p. 969, 686 01 Uherské Hradiště 1

Robert Gresl, nar. 09.06.1983, Březolupy č.p. 325, 687 13 Březolupy

Lenka Greslová, nar. 18.07.1986, Březolupy č.p. 325, 687 13 Březolupy

Marek Horňák, nar. 31.12.1976, Březolupy č.p. 316, 687 13 Březolupy

Ludmila Blažková, nar. 07.09.1949, Březolupy č.p. 295, 687 13 Březolupy

Zdeňka Chromková, nar. 23.03.1956, Březolupy č.p. 282, 687 13 Březolupy

Jana Kašpárková, nar. 15.06.1938, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy

Zdeněk Jančara, nar. 26.09.1947, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy

František Kašpárek, nar. 01.03.1939, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy

Jana Kubíková, nar. 29.08.1959, Topolná č.p. 21, 687 11 Topolná

Zdeněk Křen, nar. 21.02.1961, Březolupy č.p. 382, 687 13 Březolupy

Jaromír Mikulka, nar. 03.07.1959, Drahy č.p. 481, 686 01 Uherské Hradiště

Oldřich Blažek, nar. 17.10.1954, Pod Lesem č.p. 489, 763 14 Zlín 12

Ing. Jiří Blažek, nar. 26.07.1956, K. Světlé č.p. 290, 760 01 Zlín 1  
Igor Mássalník, nar. 29.05.1973, Březolupy č.p. 315, 687 13 Březolupy  
Bc. Jana Šuránková, nar. 27.04.1987, Březolupy č.p. 317, 687 13 Březolupy  
Ing. Martin Šuránek, nar. 15.08.1984, Březolupy č.p. 317, 687 13 Březolupy  
Radek Ondrašík, nar. 25.03.1974, Březolupy č.p. 289, 687 13 Březolupy  
Františka Ondrašíková, nar. 07.03.1953, Březolupy č.p. 289, 687 13 Březolupy  
Monika Slováková, nar. 15.09.1973, Březolupy č.p. 310, 687 13 Březolupy  
Josef Fusek, nar. 28.01.1955, Březolupy č.p. 509, 687 13 Březolupy  
MUDr. Zdeněk Horák, nar. 18.02.1951, Urbanova č.p. 852, 697 01 Kyjov 1  
Ewa Rektorysová, nar. 02.10.1974, Březolupy č.p. 98, 687 13 Březolupy  
Michaela Waysová, nar. 26.04.1993, Březolupy č.p. 330, 687 13 Březolupy  
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, 370 01 České Budějovice 1  
Ing. Jan Němeček, nar. 06.05.1991, Uherské Hradiště č.p. 921, 686 01 Uherské Hradiště 1  
Mgr. Barbora Němečková, nar. 08.02.1993, Březolupy č.p. 452, 687 13 Březolupy  
Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, 100 00 Praha 10  
UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4  
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00 Praha 3  
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č.p. 921/2, 158 00 Praha 58  
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 57 Praha  
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

### **Odůvodnění:**

Dne 04.09.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

K žádosti kromě výše uvedených stanovisek, vyjádření apod. byly doloženy tyto doklady a podklady:

- Kopie katastrální mapy pořízená zabezpečeným dálkovým přístupem, ze dne 17.02.2020.
- Rozhodnutí č. 100/18 o povolení zvláštního užívání silnice pro umístění inženýrských sítí, vydané MěÚ Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 10.12.2018, pod číslem jednacím MUUH-SŽP/92410/2018/HerM.

Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Miroslav Zemánek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 302008).

Vlastnická práva stavebníka k dotčeným pozemkům byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí - list vlastnictví číslo 10001, katastrální území Březolupy, pro pozemky parc. č. 1/3 (ostatní plocha), 200/1 (ostatní plocha), 235/1 (vodní plocha), 236/2 (ostatní plocha), 237/3 (ostatní plocha), 238 (ostatní plocha), 3501/22 (ostatní plocha), 3501/24 (ostatní plocha), 3501/30 (ostatní plocha), 3507/1 (ostatní plocha), 3508 (ostatní plocha), 3546/31 (vodní plocha), 3553/1 (ostatní plocha), 573 (ostatní plocha), 3574/1 (ostatní plocha), 3574/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Březolupy, který byl pořízen stavebním úřadem pomocí dálkového přístupu dne 17.02.2020.

Stavebník doložil písemný souhlas vlastníka pozemku parc. č. 3546/32 (vodní plocha) na listu vlastnickém č. 450, parc. č. 237/7 (ostatní plocha), na listu vlastnickém č. 542, parc. č. 257 (zahrada) na listu vlastnickém č. 1308, parc. č. 258/1 (zahrada) na listu vlastnickém č. 1688, parc. č. 3501/1 (ostatní plocha) na listu vlastnickém č. 484, parc. č. st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1688, parc. č. st. 37/2 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 549, parc. č. st. 382 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 542, parc. č. st. 389 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 316, parc. č. st. 393 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 154, parc. č. st. 397 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1132, parc. č. st. 398 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 768, parc. č. st. 399 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 72, parc. č. st. 405 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1627, parc. č. st. 406 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 159, parc. č. st. 407 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1085, parc. č. st. 421 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 207, parc. č. st. 422 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 535, parc. č. st. 424 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1133, parc. č. st. 425 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 448, parc. č. st. 476 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 156, vše v katastrálním území Březolupy, k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší jen a pouze těmto účastníkům územního řízení:

- odst. 1) písm. a) žadatel: Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy

- odst. 2) písm. a) vlastník (popř. oprávněný majetkový správce) pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: pozemky st. p. 26, 37/2, 382, 389, 393, 397, 398, 399, 405, 406, 407, 421, 422, 424, 425, 476, parc. č. 1/3, 200/1, 235/1, 236/2, 237/3, 237/7, 238, 257, 258/1, 3501/1, 3501/22, 3501/24, 3501/30, 3507/1, 3508, 3546/31, 3546/32, 3553/1, 3573, 3574/1, 3574/2, vše v katastrálním území Březolupy:

Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, 602 00 Brno 2, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, Jaroslav Indra, Uherské Hradiště č.p. 969, 686 01 Uherské Hradiště 1, Marie Indrová, Na Rybníku č.p. 969, 686 01 Uherské Hradiště 1, Robert Gresl, Březolupy č.p. 325, 687 13 Březolupy, Lenka Greslová, Březolupy č.p. 325, 687 13 Březolupy, Marek Horňák, Březolupy č.p. 316, 687 13 Březolupy, Ludmila Blažková, Březolupy č.p. 295, 687 13 Březolupy, Zdeňka Chromková, Březolupy č.p. 282, 687 13 Březolupy, Jana Kašpárková, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy, Zdeněk Jančara, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy, František Kašpárek, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy, Jana Kubíková, Topolná č.p. 21, 687 11 Topolná, Zdeněk Křen, Březolupy č.p. 382, 687 13 Březolupy, Jaromír Mikulka, Drahy č.p. 481, 686 01 Uherské Hradiště, Oldřich Blažek, Pod Lesem č.p. 489, 763 14 Zlín 12, Ing. Jiří Blažek, K. Světlé č.p. 290, 760 01 Zlín 1, Igor Máselník, Březolupy č.p. 315, 687 13 Březolupy, Bc. Jana Šuránková, Březolupy č.p. 317, 687 13 Březolupy, Ing. Martin Šuránek, Březolupy č.p. 317, 687 13 Březolupy, Radek Ondrašík, Březolupy č.p. 289, 687 13 Březolupy, Františka Ondrašíková, Březolupy č.p. 289, 687 13 Březolupy, Monika Slováková, Březolupy č.p. 310, 687 13 Březolupy, Josef Fusek, Březolupy č.p. 509, 687 13 Březolupy, MUDr. Zdeněk Horák, Urbanova č.p. 852, 697 01 Kyjov 1, Ewa Rektorysová, Březolupy č.p. 98, 687 13 Březolupy, Michaela Waysová, Březolupy č.p. 330, 687 13 Březolupy, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, 370 01 České Budějovice 1, Ing. Jan Němeček, Uherské Hradiště č.p. 921, 686 01 Uherské Hradiště 1, Mgr. Barbora Němečková, Březolupy č.p. 452, 687 13 Březolupy, Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, 100 00 Praha 10, UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4, Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00 Praha 3, Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č.p. 921/2, 158 00 Praha 58, Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 57 Praha, GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,

- odst. 2) písm. b) osoby (popř. oprávnění správci), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (vč. veřejné dopravní a technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám (vč. veřejné dopravní a technické infrastruktury) na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- správci infrastruktury:

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3; Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1; GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 21, 25, 29/1, 29/2, 30/1, 33/1, 33/2, 34, 37/1, 38/1, 38/2, 41, 42/1, 377, parc. č. 236/9, 255/2, 3507/2, vše v katastrálním území Březolupy

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Březolupy č.p. 94, č.p. 95, č.p. 437, č.p. 100, č.p. 170, č.p. 101, č.p. 103, č.p. 105, č.p. 27, č.p. 107, č.p. 108 a č.p. 102.

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky řízení nejsou případní nájemci bytových, nebytových prostor nebo pozemků.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, a to podáním učiněným u odboru výstavby a územního plánování Obecního úřadu Bílovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ivana Neubergová, DiS.  
referent odboru výstavby a územního plánování

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Bílovice a Obecního úřadu Březolupy a současně dle § 25 odst. 2) správního řádu musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sňato bude:

Sňato dne:

Podpis a razítko orgánu – oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí a současně zveřejnění tohoto rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Obdrží:**

účastníci řízení (dodejky)

Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, Veverí, 602 00 Brno 2

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Jaroslav Indra, Uherské Hradiště č.p. 969, 686 01 Uherské Hradiště 1

Marie Indrová, Na Rybníku č.p. 969, 686 01 Uherské Hradiště 1

Robert Gresl, Březolupy č.p. 325, 687 13 Březolupy

Lenka Greslová, Březolupy č.p. 325, 687 13 Březolupy

Marek Horňák, Březolupy č.p. 316, 687 13 Březolupy

Ludmila Blažková, Březolupy č.p. 295, 687 13 Březolupy

Zdeňka Chromková, Březolupy č.p. 282, 687 13 Březolupy

Jana Kašpárková, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy

Zdeněk Jančara, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy

František Kašpárek, Březolupy č.p. 381, 687 13 Březolupy

Jana Kubíková, Topolná č.p. 21, 687 11 Topolná

Zdeněk Křen, Březolupy č.p. 382, 687 13 Březolupy

Jaromír Mikulka, Drahy č.p. 481, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště

Oldřich Blažek, Pod Lesem č.p. 489, Štípa, 763 14 Zlín 12

Ing. Jiří Blažek, K. Světlé č.p. 290, Prštné, 760 01 Zlín 1

Igor Máselník, Březolupy č.p. 315, 687 13 Březolupy

Bc. Jana Šuránková, Březolupy č.p. 317, 687 13 Březolupy

Ing. Martin Šuránek, Březolupy č.p. 317, 687 13 Březolupy

Radek Ondrašík, Březolupy č.p. 289, 687 13 Březolupy

Františka Ondrašíková, Březolupy č.p. 289, 687 13 Březolupy

Monika Slováková, Březolupy č.p. 310, 687 13 Březolupy

Josef Fusek, Březolupy č.p. 509, 687 13 Březolupy

MUDr. Zdeněk Horák, Urbanova č.p. 852, 697 01 Kyjov 1

Ewa Rektorysová, Březolupy č.p. 98, 687 13 Březolupy

Michaela Waysová, Březolupy č.p. 330, 687 13 Březolupy

Ing. Jan Němeček, Uherské Hradiště č.p. 921, 686 01 Uherské Hradiště 1

Mgr. Barbora Němečková, Březolupy č.p. 452, 687 13 Březolupy

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice-Praha, 100 00 Praha 10

UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00 Žižkov-Praha 3

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č.p. 921/2, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58  
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 57 Praha  
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

dotčené orgány

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova č.p. 33, 686 01 Uherské Hradiště 1

veřejnou vyhláškou na úřední desku

správci infastruktury

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 21, 25, 29/1, 29/2, 30/1, 33/1, 33/2, 34, 37/1, 38/1, 38/2, 41, 42/1, 377, parc. č. 236/9, 255/2, 3507/2, vše v katastrálním území Březolupy

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Březolupy č.p. 94, č.p. 95, č.p. 437, č.p. 100, č.p. 170, č.p. 101, č.p. 103, č.p. 105, č.p. 27, č.p. 107, č.p. 108 a č.p. 102.

na vědomí

Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

- se žádostí o vyvěšení

Obecní úřad Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy

- se žádostí o vyvěšení

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne .